



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6330BT0585

Registriernummer
registration number

| | |
|---|--|
| Anwendungsbereich <i>field of application</i> | Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i> |
| Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i> | Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich |
| Vertreiber <i>distributor</i> | Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich |
| Produktart <i>product category</i> | Armaturen für Trinkwasser: Druckminderer für Kaltwasser (6330) |
| Produktbezeichnung <i>product description</i> | Druckminderer für Kaltwasser mit Flanschanschlüssen |
| Modell <i>model</i> | 6247 |
| Prüfberichte <i>test reports</i> | Kontrollprüfung Labor: DM 003/17 vom 04.04.2017 (TZW) Baumusterprüfung: DM 001/08-003/08 vom 12.11.2008 (TZW) UBA-Leitlinie: KA 0197/16 vom 08.07.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 105/16 vom 15.06.2016 (TZW) UBA-Leitlinie: KA 0308/16 vom 09.12.2016 (TZW) |
| Prüfgrundlagen <i>test basis</i> | DIN EN 1567 (01.01.2000) DVGW W 570-1 (01.03.2013) UBA METALLE (26.03.2018) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007) |
| Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i> | 12.11.2023 / 18-0410-WNV |

7/0028/04_A.DE

30.08.2018 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

| Typ type | Technische Daten technical data | Bemerkungen remarks |
|---------------------|--|--------------------------------|
| 6247 | Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 65 | |
| 6247 | Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 80 | |
| 6247 | Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 100 | |