



CERT

# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DIN-DVGW type examination certificate

**NW-6307BR0497**  
Registriernummer  
registration number

<b>Anwendungsbereich</b> <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
<b>Zertifikatinhaber</b> <i>owner of certificate</i>	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
<b>Vertreiber</b> <i>distributor</i>	Hans Sasserath GmbH & Co. KG Mühlenstraße 62, D-41352 Korschenbroich
<b>Produktart</b> <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Systemtrenner CA (6307)
<b>Produktbezeichnung</b> <i>product description</i>	Systemtrenner CA
<b>Modell</b> <i>model</i>	Typ 6800
<b>Prüfberichte</b> <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: ST 014/16 u. ST 015/16 vom 13.12.2016 (TZW) Baumusterprüfung: ST 004/10 u. ST 005/10 vom 14.10.2010 (TZW) KTW-Prüfung: KA 0229/16 vom 14.07.2016 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: W-2538827e-15-SI/le vom 23.02.2015 (WHY) KTW-Prüfung: KA 0014/14 vom 11.02.2014 (TZW)
<b>Prüfgrundlagen</b> <i>test basis</i>	DVGW W 570-2 (01.01.2008) DIN EN 14367 (01.10.2005) UBA METALLE (19.01.2016) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW (07.10.2008) DVGW W 270 (01.11.2007)
<b>Ablaufdatum / AZ</b> <i>date of expiry / file no.</i>	14.12.2019 / 17-0001-WNA

7/2009 GA-A-DE

23.01.2017 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013  
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und  
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN  
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply  
industry.



Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com  
info@dvgw-cert.com

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
Typ 6800	Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	Geräuschkategorie I, abP: P-IX 7998/I
Typ 6800	Nenndruckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	Geräuschkategorie II, abP: P-IX 7587/II

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe****certified components**

<b>Registr.-Nr. registration no.</b>	<b>Bauteil (Produktart) component</b>	<b>Modell/Typ model/type</b>	<b>Hersteller manufacturer</b>
NW-6312AS2269	Einsteckrückflussverhinderer	OF, OD, OV, NF, NV, CV, SYR/OF15, OV15, NV15, CV18	NEOPERL GmbH

**Verwendungshinweise / Bemerkungen****hints of utilization / remarks**

Anschlussart: Gewindeanschluss nach DIN ISO 7-1 oder DIN ISO 228-1

DNE